

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 736/2026-W-1

Zleceniodawca:

**Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul. Czajkowskiego 14
92-511 Łódź**

Próbka pobrana przez:

**Zleceniobiorcę
Próbkobiorca: Piotr Markowicz**

Adres pobrania próbki:

92-511 Łódź, ul. Czajkowskiego 14

Miejsce pobrania próbki:

Ujęcie wody doprowadzanej do pływalni, punkt czerpalny – kran

Metoda pobrania próbki:

PN-ISO 5667-5:2017-10

Rodzaj próbki:

**Woda do spożycia przez ludzi
Próbka jednorazowa**

Stan próbki:

Bez uwag

Data pobrania próbki:

16.03.2026r.

Data rozpoczęcia badań:

16.03.2026r.

Data zakończenia badań:

16.03.2026r.

Laboratorium posiada zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi na wykonywanie analiz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Decyzja 144/O/HK/25 z dnia 30.12.2025r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 736/2026-W-1**Wyniki badań**

Lp.	Rodzaj oznaczenia	Jednostka oznaczenia	Procedury badawcze	Wynik	Niepewność pomiaru
1.	Indeks nadmanganianowy (Utlonialność) Metoda miareczkowa	mg/l	PN-EN ISO 8467:2001	1,13	10% ¹⁾

1) Przy wynikach pomiaru podano niepewność. Niepewność podana jako przedział ufności na poziomie 95% prawdopodobieństwa, przy współczynniku rozszerzenia $k=2$, z uwzględnieniem niepewności związanej z pobieraniem próbek. Adres, miejsce pobrania oraz rodzaj próbki wskazane przez Zleceniodawcę. Dany wykonania poszczególnych badań są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium. Według deklaracji Klienta wyniki będą wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie. Dana dostarczone przez klienta mogą mieć wpływ na ważność wyników.

Data wykonania sprawozdania	Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie
18.03.2026	
KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAŃ	